

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | | | | | | | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | | | | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---|------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | |
| Δήμος | Ακτή | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δεξιματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα | Άλλα στοιχεία | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Άργους_Μυκηνών | Κιβέρι_Άργους_Μυκηνών | ELBW03923 3002101 | Μέσον ακτής | 6/8/2024 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | NA | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΘΟΛΑ | |
| Άργους_Μυκηνών | Μύλοι_Άργους_Μυκηνών | ELBW03923 3003101 | 50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 6/8/2024 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | NA | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΘΟΛΑ | |
| Άργους_Μυκηνών | Αλμυρός_Τημέλιο_Άργους_Μυκηνών | ELBW03923 3001101 | 380 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 6/8/2024 | 7 | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | NA | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΗΛΙΟΣ, ΘΟΛΑ | |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | | | | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | |
| E: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) | E*≤100 | 100<E*≤200 | E**≤185 | E***>185 | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 |
| K: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml) | K*≤250 | 250<K*≤500 | K**≤500 | K***>500 | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1 |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων | | | | | |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής | | | | | |